



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0165-24
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 23 лютого 2024 р. по 22 лютого 2024 р.
Term of validity

Сертифікат видано «ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. A.S.»
Certificate is issued to GOSB Organize Sanayi Bolgesi Sahabettin Bilgisu Caddesi 41480 Gebze, Kocaeli, TURKIYE (Туреччина)

Продукція Котли опалювальні водогрійні газові ТМ «ALARKO», 8403
Production (моделі згідно додатку), Код УКТЗЕД, ДК 016/
тип газу - G20, UKT ZED code, DK016
категорія приладу - П₂НЗР, Код ДКПП/ DKPP code
тиск подачі газу - 2000 Па,
запасні частини та комплектуючі до них

Відповідає вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
Complies with the requirements (ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814),
ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT),
ДСТУ EN 15502-2-1:2019 (EN 15502-2-1:2012, IDT)

Виробник «ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. A.S.»
Producer GOSB Organize Sanayi Bolgesi Sahabettin Bilgisu Caddesi 41480 Gebze, Kocaeli, TURKIYE (Туреччина)

Місце виробництва 75. Yıl Osb Mahallesi Eskisehir Organize Sanayi Bolgesi 20. Cadde №46
Place of production Odunpazari, Eskisehir, TURKIYE (Туреччина)

Додаткова інформація Технічні характеристики котлів містяться в додатку до сертифікату
Additional information

Сертифікат видано органом ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
з оцінки відповідності 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
Certificate is issued by the conformity assessment body 03045, м. Київ, вул. Плещєєва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі Протоколу № 55/24 ВКОВ від 21.02.2024 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат
On the grounds of про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); звіту про оцінку № 47/24
від 22.02.2024 р.; рішення за результатами оцінки відповідності
№ 47-P/24 від 22.02.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp
Сертифікаційний
код 14315701



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООБ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0165-24
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Котли опалювальні водогрійні газові ТМ "ALARKO", моделей:
SUPER FIT SUF 24/28/35, тепловою потужністю (24, 28, 35) кВт, відповідно;
котли конденсаційні з повним попереднім змішуванням;

SERADENS SUPER SRS 20/24/28/36/, тепловою потужністю (20/24/28/36) кВт, відповідно,
SERADENS SUPER PLUS SSP 20/24/28/36, тепловою потужністю (20/24/28/36) кВт, відповідно,
котли конденсаційні комбіновані з повним попереднім змішуванням;

SMART FIT SMF 25/30/35, тепловою потужністю (25, 30, 35) кВт, відповідно;
котли конденсаційні з преміксом;

ALDENS WM-65, ALDENS WM-85, ALDENS WM-105, ALDENS WM-130, ALDENS WM-150
тепловою потужністю (65, 85, 105, 130, 150) кВт, відповідно;
ALDENS WS-65, ALDENS WS-85, ALDENS WS-105, ALDENS WS-130, ALDENS WS-150
тепловою потужністю (65, 85, 105, 130, 150) кВт, відповідно;

ALDENS F-175, ALDENS F-200, ALDENS F-235, ALDENS F-265, ALDENS F-310, ALDENS F-350,
ALDENS F-425, ALDENS F-500, ALDENS F-575, ALDENS F-700, ALDENS F-850, ALDENS F-1000,
ALDENS F-1150,
тепловою потужністю (175, 200, 235, 265, 310, 350, 425, 500, 575, 700, 850, 1000, 1150) кВт, відповідно.

Котли призначені для центрального опалення та гарячого водопостачання.

Діапазон налаштування температур нагріву для систем опалення (мінімальна-максимальна):
(30-85) °C (для радіаторного опалення); (25-50) °C (для підлогового підігріву).

Діапазон налаштування температур нагріву для гарячого водопостачання (мінімальна-максимальна): (30-60) °C.

Робочий тиск нагріву для систем опалення: (мінімальна-максимальна) - (0,5 - 3) бар.

Робочий тиск нагріву для гарячого водопостачання: (мінімальна-максимальна) - (0,5 - 10) бар.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp



А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розмішена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua